

RELATÓRIO DE ENSAIO DE ANÁLISE DE ÁGUA**Dados do Cliente****Relatório nº 25528 / Rev0 / F222-2025**

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA – CAMPUS PORTO VELHO

CPF/CNPJ: 04.418.943/0001-90

Endereço: Rodovia BR-364, km 9,5, Porto Velho – RO

Dados da Amostra

Tipo de análise: Potabilidade básica

Origem da água: Caerd

Chuvas nas últimas 24 horas: sim

Data da coleta: 01/10/2025

Hora da coleta: 17h 30min

Data de recebimento: 01/10/2025

Responsável pela coleta: Laboratório Taise Ferreira

Hora de recebimento: 18h 30min

Ponto da coleta: TORNEIRA BL 1D

Temperatura de recebimento: 28°C

ANÁLISES

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	VMP	Unidade	Metodologia	Data da análise
Coliformes totais	AUSENTE	Ausente	UFC/100mL	SMWW 9222 B	01/10/2025
Coliformes termotolerantes (<i>E.coli</i>)	AUSENTE	Ausente	UFC/100mL	SMWW 9222 B	01/10/2025
Parâmetros Físico-Químicos	Resultados	VMP	Unidade	Metodologia	Data da análise
Cor aparente	< 1,0	15	mg. L ⁻¹ Pt/Co	SMWW, 2120 B	03/10/2025
Cloro livre	1,21	0,2 – 5,0	mg. L ⁻¹ Cl ₂	SMWW 4500 CL+G	01/10/2025
pH	6,59	6,0 - 9,5	-	SMWW 4500 H+B	02/10/2025
Turbidez	1,12	5,0	NTU	SMWW 2130 B	03/10/2025

Parecer técnico

Os parâmetros analisados atendem os limites estabelecidos na Portaria GM/MS nº 888, de 07 de maio de 2021.

LegendasSMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Ed.

NI – Não informado

VMP - Valor máximo permitido - Legislação Portaria GM/MS nº 888, de 07 de maio de 2021.

SVR - Sem valor de referência

Observações

Os resultados contidos neste(s) ensaio(s) tem significado restrito e se aplicam somente à amostra analisada.

Coleta realizada pelo próprio solicitante implica em resultados conforme recebimento da amostra, sendo de responsabilidade do cliente quanto à procedência, coleta, armazenamento e transporte da amostra.

Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem nenhuma alteração.

Condições de amostragem que apresentam algum desvio, o cliente é avisado e os ensaios são realizados somente após autorização.

Revisado por:**Validado somente com assinatura digital**Dra. Taise Ferreira Vargas
CRBio 52227-6D – Microbiologista